LEGENDA

- Ponto de Luz fluorescente 2x20w no Teto
- Ponto de Luz fluorescente 1x20w no Teto
- Ponto de Luz fluorescente 2x18w no Teto
- Aplique a 200 cm do piso
- Interruptor Simples
- Interruptor Duplo
- Interruptor Triplo
- Interruptor paralelo
- Tomada Simples (10 A) a 30 cm do piso
- Tomada Simples (10 A) a 120 cm do piso
- Tomada ar condicionado (10 A) a 190 cm do piso
- Esfera p/ chuveiro (10 A) (F-Fio-T), a 210 cm do piso
- Esfera p/ aquecedor de passagem (10 A) (F-Fio-T), a 120 cm do piso
- Tomada dupla em cx. 4x4 (10 A) a 120 cm do piso
- CD - Centro de Distribuição (disjuntores)
- Fio: Neutro, Fase, Retorno, Campainha e Terra
- Eletroduto no Teto ou Parede
- Eletroduto no Piso
- Eletroduto que Sobe
- Eletroduto que Desce
- Caixa de passagem
- Eletrocalha 100x50
- Perfilado 38x38

NOTAS :

1 - Condutores não especificados serão # 1,5 mm
2 - Eletrodutos não especificados serão Ø 3/4"

CARGA DEMANDADA DE 57,10 KVA
CONSUMIDOR TIPO C17 ATENDIDO A 5 FIOS 3F + IN + T

DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A
RAMAL DE ENTRADA #35,0 mm
PROTEÇÃO #16,0 mm
ATERRAMENTO #10,0 mm
ELETRODUTO DO RAMAL DE ENTRADA PVC 2"

Planta Baixa
Escala:1/50

REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

E.I. ÉRICO VERÍSSIMO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PROJETO:

Angela Bosenbecker
RUA GEN. TELLES, 357
PELOTAS - RS - CEP 96015-310
FONE: 3303-0002
e-mail: angela.bosenbecker@gmail.com

Projeto Elétrico: Cláudio Anor Pötter
eng. eletr. CREA RS71427

Coordenação do Projeto: Ângela C. Bosenbecker
CAU - A31414-5

PROJETO: PROJETO ARQUITETÔNICO

PRANCHA: PE-01

ENDEREÇO: Rua Darcy Vargas, s/n - NAVEGANTES

CONTEÚDO: Planta Baixa - TÉRREO

LOCAL E DATA: Pelotas, maio de 2014.

ESCALA: 1/50