

Pelotas, 28 de Maio de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAG
A/C Comissão de Licitações
Ref. a Concorrência Nº 04/2018

Vimos por meio deste questionar os seguintes itens da licitação em questão:

1. Projeto Arquitetônico:

Conforme disposto nas plantas: PLANTA BAIXA LAYOUT (01/09) e DETALHAMENTOS (09/09), há divergências bem gritantes quanto ao cercamento e acessos da quadra poliesportiva.

Posso citar que, no detalhamento o acesso à quadra é representado por um portão de correr na LATERAL da quadra. E que ao fundo da quadra o cercamento dá-se recuado ao muro em alvenaria, possuindo 4 metros de altura do chão.

Na planta de layout geral, o portão citado anteriormente não está presente e o acesso à quadra é representado por um portão de abrir partindo do estacionamento. O muro onde é representado este portão é o mesmo citado acima, mas, neste caso não existe recuo, o muro delimita a divisão entre a quadra e o estacionamento, e o cercamento estaria acima do muro, ultrapassando 1,5 metros de sua altura.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEM/007416/2018 - Concorrência nº 04/2018 (Construção EMEF Sítio Floresta) SEPLAG/SMED

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 03

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às treze horas, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 011, de 20 de março de 2018, para responder ao Pedido de Esclarecimento realizado pela empresa Azevedo, Aquino Construtora Ltda, (documento em anexo), referente à Concorrência 04/2018, cujo objeto é a *contratação de empresa para construção de escola municipal de ensino fundamental – EMEF Sítio Floresta, no município de Pelotas/RS*. Em conjunto com a equipe de Arquitetura e Engenharia da Secretaria de Planejamento e Gestão, a Comissão Especial de Licitações apresenta o seguinte esclarecimento: Quanto ao questionamento do cercamento da quadra esclarecemos que, por uma opção de representação de projeto, o alambrado foi apresentado em detalhe apenas na prancha 09/09. E na prancha de layout (01/09) há representação do cercamento através de linhas duplas (contínuas e tracejadas conforme o caso), visto que por se tratar de elemento esbelto, não ficaria suficientemente legível nesta escala. Sendo assim, na prancha de detalhamento (09/09) aparece o desenho do alambrado completo, bem como do portão metálico de acesso à quadra (medindo 3,40mx2,10m). Por outro lado, na prancha de layout do projeto arquitetônico (01/09) há outro portão, este de acesso externo, de uso quase exclusivo para saída de emergência (PPCI) medindo 4,00mx2,10m junto ao muro do estacionamento. Reiteramos a existência de dois portões distintos, não havendo recuos, apenas o cercamento em alambrado acompanha a conformação dos muros/terreno conforme apresentado na prancha de detalhamentos (09/09). Nesta prancha se demonstra principalmente, como e onde se dá a fixação do alambrado na alvenaria, ficando acima do muro com altura de 1,50 metro (onde há fechamento em alvenaria), 2,10 metros onde há o portão de acesso à quadra e 4,00 metros onde não há muro em alvenaria. Após isso, a Comissão encerrou a reunião. E, nada mais a constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes neste ato.


Roberto Ramalho
Presidente


Pablo Crespi
Membro


André Sedres
Membro


Karen Esperança
Membro