



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEM/003619/2021 – Tomada de Preços 04/2021 (Construção de Pista de Skate e Quadra de Areia) - SEPLAG

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES

ATA DE REUNIÃO Nº 03

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e vinte minutos, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 002, de 21 de janeiro de 2021, para a análise e resposta ao pedido de esclarecimento realizado pela empresa SBM Construções Ltda, referente a Tomada de Preços 04/2021, cujo objeto é a “contratação de empresa para construção de pista de skate e quadra de areia no Parque Dom Antônio Zattera, contemplando requalificação do piso do acesso central, construção e pavimentação de acessos secundários, colocação de piso tátil, mobiliário urbano e iluminação em LED, no município de Pelotas/RS”. O questionamento realizado pela empresa segue em anexo à presente Ata, de forma que abaixo seguem as respostas:

Resposta da Comissão Especial de Licitações quanto ao pedido de esclarecimento:

1 – Quanto a primeira solicitação, segue abaixo a composição.

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	CT009	PISO EM PLACA DE CONCRETO 49X49CM, ESPESSURA 2,50CM, INCLUSO FRETE	M ²	1,1	24,50	24,50
Composição	COMP-22	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO e:7cm, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M ³		112,88	121,49
SINAPI	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,075	305,66	305,66
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	1	81,55	89,16
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1183	18,20	20,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2537	15,13	16,85
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354	18,01	20,18

2 – Ao analisar novamente a composição, foi verificado que o coeficiente do insumo concreto usinado utilizado na planilha foi de 0,075, em referência à espessura do pavimento, no entanto, por ser a unidade de medida da composição em m³, o coeficiente a ser utilizado deveria ser 1. Sendo assim, com a correção do coeficiente, o custo unitário irá aumentar impactando significativamente no valor global da planilha.

Desta forma, a Comissão constatou a necessidade de revisão dos valores da planilha orçamentária, e uma vez que a referida revisão certamente acarretará a alteração do valor global da licitação, necessariamente o processo licitatório terá de ser republicado. Por se tratar de obra com recursos federais, necessariamente esta nova planilha deverá passar pela aprovação da Caixa Econômica Federal antes da republicação do Edital, **de forma que a Tomada de Preços nº 04/2021, está suspensa temporariamente, até a aprovação da nova planilha orçamentária.**

Após isso, a Comissão encerrou a reunião. E, nada mais a constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes neste ato.

Vinicius Pires Ferreira
Presidente

Victor Cava
Membro

Alexandre Vergara
Membro

Charles Pereira
Membro



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

**Prefeitura Municipal de Pelotas
À Comissão Especial de Licitações
Tomada de Preços 04/2021**

Objeto: Contratação de empresa para construção de pista de skate e quadra de areia no Parque Dom Antônio Zattera, contemplando requalificação do piso do acesso central, construção e pavimentação de acessos secundários, colocação de piso tátil, mobiliário urbano e iluminação em LED, no município de Pelotas/RS.

A empresa **SBM Construções Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 03.041.949/0001-94, localizada na Rua Porto Alegre, nº 600, Itaí – Eldorado do Sul, por intermédio de sua representante legal, a Sra. Bruna Nogueira Moterle, portadora da Carteira de Identidade nº 3080291986 e do CPF nº 007.193.750-10, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento relativo ao Edital da **Tomada de Preços 04/2021**, referente ao seguinte item da Planilha Orçamentária:

2.2.0.9. Composição COMP-22 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO e:7cm, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

Conforme Planilha Orçamentária, anexa ao presente Edital, o item 2.2.0.9, esta orçado em R\$ 121,49 o m³, apresentando uma defasagem muito significativa quanto ao valor de mercado.


O valor do m³ do concreto usinado atualmente encontra-se em torno de R\$ 350,00. Além disso, a composição do item, provavelmente já engloba toda a execução do piso de concreto moldado in loco.



Diante do exposto, solicitamos que seja esclarecido:

- 1) Qual a composição do item 2.2.0.9. Composição COMP-22 EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO e:7cm, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, da Planilha Orçamentária?
- 2) O valor de R\$ 121,49 o m³ do item 2.2.0.9 procede ou houve erro na Planilha Orçamentária?

Pelotas, 23 de abril de 2021.


SBM Construções Ltda.
Bruna Nogueira Moterle